



**Oggetto: Comune di Veglie – Parere ex art. 89 D.P.R. 380/01. Programma Integrato di Rigenerazione Urbana PIRU - Ambito 4a via Bosco ex Alaska.**

Esaminata la documentazione trasmessa via PEC da codesta Amministrazione con nota prot n.7266 del 29.05.2019 acquisita al prot.regionale n. AOO\_64\_0009198 del 04.06.2019 e nota pec del 18.06.2019, acquisita in atti al prot. regionale n. AOO\_0640010267 del 21.06.2019, per l'ottenimento del parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01:

- preso atto che il Comune di **Veglie** (Le) ricade in **zona con pericolosità sismica 4** ( $ag < 0,05g$ );

- vista: la Relazione Geologica, Idrogeomorfologica, geotecnica e Sismica dell'area interessata dall'intervento, a firma del dott. De Donatis iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia al n° 350, nonché l'indagine Sismica con tecnica Re.Mi., nella quale si dichiara che a seguito di prove eseguite in sito è stato rilevato che la  $V_{Seq} = 674$  m/s ed il sottosuolo dell'area in esame è riferibile alla **categoria B** ( $360$  m/s  $< V_{Seq} < 800$  m/s) di cui alla tabella n. 3.2.II del D.M. 17 gennaio 2018;

- vista la carta di pericolosità idrogeomorfologica dell'AdB Puglia, aggiornata alle nuove perimetrazioni, di conformità del P.A.I. da cui si rileva che l'area interessata non ricade tra quelle perimetrata a rischio idraulico e geomorfologico;

- presa visione della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;

vista l'attestazione di versamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 26 gennaio 2011 n.88;

si esprime parere **FAVOREVOLE** esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica contenuta nella relazione del professionista incaricato.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e /o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Responsabile della P.O.  
(Ing. Michele Postiglione)