



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Prevenzione

Protocollo n°

/PRAT. 36036

Al Responsabile dello Sportello Unico
del Comune di Veglie
73010 – VEGLIE (LE)

e, p.c. Sig.ra BRANCASI Sara
Amministratore della Società B & G S.r.l.
Via Bosco. 227
73010 VEGLIE (LE)

OGGETTO: Pratica - Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di un edificio di nuova costruzione da destinare a Supermercato alimentari e non, (FABBRICATO A Tav. 2_vvf) ubicato in Via Bosco, 227 nel Comune di Veglie.
- **Richiedente:** B & G S.r.l. (Amministratore: Brancasi Sara);
- **Tipo richiesta:** Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151 del 1/8/2011
- Attività rientrante al punto 69.3.C dell'elenco allegato al D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

Con riferimento all'istanza della S.V. pervenuta al protocollo 12903 in data 05/07/2019, inerente l'oggetto, questo Comando Provinciale, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, D.C.S. Salvatore CONTE comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio,

CONFORME

alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Le aree adibite alla vendita e deposito merci siano provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari ad almeno 2,00 metri. Tale obiettivo potrà essere raggiunto con aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura, nel rispetto del punto 4.9 del D.M. 27/07/2010;
2. L'attivazione manuale, del sistema di controllo dei fumi, sia centralizzata e indicata nel piano di emergenza;
3. Il gruppo pompe sia realizzato nel rispetto delle norme UNI 12845;
4. L'impianto di rilevazione automatica degli incendi sia realizzato nel rispetto delle norme UNI 9795;
5. I materiali installati, eccettuati gli espositori per la merce in vendita, devono essere conformi a quanto indicato al punto 3.2 del D.M. 27/07/2010;
6. Gli impianti di climatizzazione siano realizzati nel rispetto del punto 5.4 del D.M. 27/07/2010;
7. L'impianto idrico antincendio sia realizzato in conformità al punto 7.3 del D.M. 27/10/2010 e norme UNI 10779 e 12845;